МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 277-93-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кстовскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 144/1/68
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского творчества»; директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского творчества» Токаревой Зинаиде Николаевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С «15» сентября по «11» октября 2016 г. проведено плановое мероприятие по надзору государственным инспектором Кстовского района по пожарному надзору Ионовой Ириной Александровной; государственным инспектором Кстовского района по пожарному надзору Шаталиным Сергеем Владимировичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

в задании, помещениях муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского творчества» по адресу: г. Кстово, бульвар Мира, д. 9

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБУ ДО ДДЮТ Токаревой Зинаидой Николаевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Соединительные линии СОУЭ проложены не в строительных конструк-	ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123 ФЗ от	24.04 2017	

	циях, коробах или каналах из негорючих материалов.	22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 104-03 п. 3.9; СП 3.13130.2009 п. 3.4		
2.	Система автоматического пожаротушения сцены находится в неработоспособном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	24.04.2017	
3.	Фактическое значение уровня звука СОУЭ в наиболее удалённой точке от оповещателя в раздевалке теннисного зала составило 44 дБА, при уровне звука постоянного шума в данном помещении 40 дБА, что не удовлетворяет разницу между двумя показателями не менее чем в 15 дБА.	ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 п. 4.2; НПБ 104-03 п. 3.2, п. 3.15	24.04.2017	
4.	Фактическое значение уровня звука СОУЭ в наиболее удалённой точке от оповещателя в кабинете №41 на 3-м этаже, а также в кабинете директора учреждения составило 45 дБА, при уровне звука постоянного шума в данном помещении 40 дБА, что не удовлетворяет разницу между двумя показателями не менее чем в 15 дБА.	ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 п. 4.2; НПБ 104-03 п. 3.2, п. 3.15	24.04.2017	
5.	Фактическое значение расхода воды на внутреннее пожаротушение здания составляет менее 2х2,5 л/с на стволах РС-50 с диаметром наконечника спрыска 13мм, измеренное на пожарных кранах б/н расположенных на третьем этаже здания.	ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1 таб. 1; СНиП 2.04.01-85* п. 6.1	24.04.2017	
6.	На обводной линии водомерного узла, установлена задвижка без	ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г.	24.04.2017	

	электропривода.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 30.13330.2012 п. 7.2.8; СНиП 2.04.01-85* п. 11.7*		
7.	Система внутреннего пожарного водопровода смонтирована на 1 вводе в здании при количестве более 12 пожарных кранов, 2 ввод «заглушен».	ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 30.13330.2012 п. 5.4.2; СНиП 2.04.01-85* п. 9.1	24.04.2017	
8.	Пожарные шкафы для размещения в них пожарных рукавов и стволов выполнены из горючих материалов.	ч.4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 5 ст. 107 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.13	24.04.2017	
9.	Помещение костюмерной не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	ч. 4 ст.4, ч. 1 и 3 ст. 6 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4.2	24.04.2017	
10.	Допускается хранение посторонних предметов, горючих материалов в подвальном помещении под зрительным залом.	п. 109 Правил противопожарного режима в РФ	24.04.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований правил пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кстовского района по пожарному надзору Шаталин Сергей Владимирович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) выдавшего предписание)

(подпись)

М.Л.П.*

"11" октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец детско-юношеского творчества» Токарева Зинаида Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"11" октября 2016 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору